

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О требованиях к магистральным
трубопроводам для транспортирования
жидких и газообразных углеводородов»
(ТР ЕАЭС 049/2020)

ПЕРЕЧЕНЬ

характеристик границ охранных зон магистрального трубопровода

Наименование объекта (сооружения) магистрального трубопровода	Характеристики границ охранной зоны	
	расположение	размер
1. Трубопровод	на участке земли, заключенном между параллельными плоскостями	не менее 25 м с каждой стороны от оси трубопровода*
2. Два и более трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре	на участке земли, заключенном между параллельными плоскостями	не менее 25 м от оси крайнего трубопровода с каждой стороны технического коридора**
3. Подводный переход	на участке водного пространства от водной поверхности до дна, заключенном между параллельными плоскостями	не менее 100 м от оси крайних трубопроводов с каждой стороны***

Наименование объекта (сооружения) магистрального трубопровода	Характеристики границ охранной зоны	
	расположение	размер
4. Насосная (перекачивающая), компрессорная, газораспределительная, газоизмерительная станция, станция охлаждения газа, объект перевалки жидких углеводородов магистрального трубопровода, резервуарный парк объектов магистрального трубопровода, узел измерения жидких и газообразных углеводородов, пункт приема-сдачи жидких углеводородов, пункт подогрева нефти, наливная или сливная эстакада, площадка с компрессорной станцией на объекте подземного хранения газообразных углеводородов	на участке земли, ограниченном замкнутой линией	не менее 100 м от границы территории соответствующего объекта во все стороны
5. Емкость для хранения и разгазирования конденсата, земляной амбар для аварийного выпуска жидких углеводородов	на участке земли, ограниченном замкнутой линией	не менее 50 м от границы территории указанного объекта во все стороны

* Для Республики Армения на участке земли сельскохозяйственного назначения размер охранной зоны для трубопровода – не менее 15 м с каждой стороны от оси трубопровода.

** Для Республики Армения на участке земли сельскохозяйственного назначения размер охранной зоны для двух и более трубопроводов, проложенных в одном технологическом коридоре, – не менее 15 м от оси крайнего трубопровода с каждой стороны технического коридора.

*** Для Республики Армения размер охранной зоны для подводного перехода – не менее 50 м от оси крайних трубопроводов с каждой стороны.

Примечание. Допускается установление иных размеров охранных зон законодательством государств – членов Евразийского экономического союза, но не менее значений, указанных в настоящем перечне.